

Тульская обл., Алексинский район, с. Поповка (дошкольное отделение)	технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11		
	9.Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	до 25.07.2025	Завхоз Дудоркина А.В.
	10.Заполнение оценочного листа и направление его на рассмотрение в ОМС и ТСО	до 25.07.2025	Завхоз Дудоркина А.В.
	1.Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	до 30.04.2025	Завхоз Павлова Н.Н.
	2.Подготовка организационно-распорядительного документа организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 25.07.2025	Завхоз Павлова Н.Н.
	3.Проведение проверки контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности	до 25.07.2025	Завхоз Павлова Н.Н.
	4.Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка)	до 25.07.2025	Завхоз Павлова Н.Н.
	5.Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	до 25.07.2025	Завхоз Павлова Н.Н.
	6.Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234:		Завхоз Павлова Н.Н.
	6.1.Акты испытаний на плотность и прочность системы отопления (теплопотребляющей установки)	до 25.07.2025	Завхоз Павлова Н.Н.
	6.2.Акты проверки (осмотра) запорной арматуры	до 25.07.2025	Завхоз Павлова Н.Н.