

	сдача представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234:		завхоз
	6.1.Акты испытаний на плотность и прочность системы отопления (теплопотребляющей установкой)	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	6.2.Акты проверки (осмотра) запорной арматуры	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	6.3.Акт гидравлического испытания	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	6.4.Копии заключенных договоров энергоснабжения.	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	6.5.Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	6.6.Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии Акт технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	7.Обеспечение выполнения в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	8.Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду,	до 25.07.2025	Фролова Д.А.