

	постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.		
6.5	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления и горячего водоснабжения (пог.м)	Не требуется	
6.6	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234, минимально допустимый пакет документов определить в следующем составе:		До 01.08.2025г.
6.6.1	Акты промывки и испытаний на плотность и прочность системы отопления (теплопотребляющей установки)		До 01.08.2025г.
6.6.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя		До 01.08.2025г.
6.6.3	Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы		До 01.08.2025г.
6.6.4	Акты проверки (осмотра) запорной и регулирующей арматуры		До 01.08.2025г.
6.6.5	Акт гидравлического испытания		До 01.08.2025г.
6.6.6	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, договор с АДС		До 01.08.2025г.
6.6.7	Акт наличия несанкционированных врезок		До 01.08.2025г.
6.6.8	Копии заключенных договоров теплоснабжения (энергоснабжения).		До 01.08.2025г.
6.6.9	Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения		До 01.08.2025г.
6.6.10	Акты периодической проверки узла учета тепловой энергии		До 01.08.2025г.
6.6.11	Акты разграничения балансовой принадлежности		До 01.08.2025г.
6.6.12	Акты поверки КИП (Свидетельства о поверке средств измерений)		До 01.08.2025г.
6.6.13	Акт выполненных работ по подготовке теплового контура здания (Паспорт готовности МКД)		До 01.08.2025г.